


# Regione Autonoma della Sardegna COMUNE DI OLIENA

PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO EMESSO DALLA REGIONE SARDEGNA PER IL COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO E DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO. BANDO 2009

## PROGETTO ESECUTIVO



### TAVOLA 3 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI

COMMITTENTE	DATA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE	MARZO 2011

Progettista	Responsabile unico del procedimento
Dott. Ing. Antonio Asproni	Geom.Giovanni Tedde

COMUNE DI OLIENA- VIA VITTORIO EMANUELE 4 - 08025 OLIENA- TEL 0784 280200 MAIL: info@comune.olienu.nu.it  
ING. ANTONIO ASPRONI - ZONA INDUSTRIALE - 08029 SINISCOLA (NU) - TEL. 0784 878216

MODALITA' DI INSTALLAZIONE DELLE PLAFONIERE:  
La corretta posa della plafoniera, secondo quanto richiesto dai requisiti del bando contro l'inquinamento luminoso, è quella dell'apparecchio 2. Il vetro piano della plafoniera deve essere a zero gradi rispetto all'orizzontale. questo vale qualsiasi sia la tipologia di sostegno.  
Nelle due figure indicate (fig 1 e 2) sono riportate due tipologie di sostegno presenti nel comune di Oliena, la prima con palo con sbraccio la seconda con palo dritto. In tutte le tipologie di sostegno valgono le considerazioni sopra riportate.

