Comune di Oliena

Provincia di Nuoro

Oggetto

Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo della Scuola Materna di via Einaudi

PROGETTO ESECUTIVO

Committente: Amministrazione Comunale di Oliena

Tavola		scala
5	Impianto di Riscaldamento	varie

Il Responsabile dell'area Tecnica
Ing. Scudu Gabriele

Il Responsabile del procedimento
Ing. Scudu Gabriele

Il Progettista

Ing.Fiorenzo Salis
via Monte Grappa, 6
Oliena -NU
Tel. e Fax 0784 / 285076
salis.fiorenz@tiscali.it

Data __/__/____ Revisione Aggiornamento Protocollo

SITUAZIONE ATTUALE



SITUAZIONE DI PROGETTO



Legenda Simboli Grafici

Altezza mm - Num.elementi

Tipologia	Quant. n.
600 - 5	n.2
600 - 7	n.1
600 - 9	n.1
600 - 17	n.1
600 - 21	n.1
600 - 27	n.2
600 - 40	n.1
600 - 28	n.4
600 - 30	n.3
600 - 31	n.10
1200 - 34	n.2
TOTALE	n.28

Particolare Radiatori 4 Colonne in Acciaio da 1.5 mm - Tubo tondo Ø25 interamente saldato , e verniciatura bianco lucido RAL 9016



Lavorazioni Previste

1 - Rimozione n.28 termoconvettori esistenti , compreso lo smaltimento

2 - Opere murarie per il fissaggio dei termosifoni previsti in progetto

3 - Opere di adeguamento dei collegamenti all'impianto